SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 976 /BC-KSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 11 năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Căn cứ Thông tư số 52/2024/TT – BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ công văn số 2730/KSBT-SKMT ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2026.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2026, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông tin chung:

- Đơn vị được kiểm tra: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.
- Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường Lâm Viên- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Số đơn vị cấp nước được kiểm tra, cụ thể:

STT	Tên đơn vị cấp nước	Nguồn nước nguyên liệu	Công suất thiết kế (m^3/ngày đêm)
1	Nhà máy nước Đam Rông	Suối Đar Sal	620
2	Nhà máy nước Đơn Dương -Trạm Thạnh Mỹ	Nước ngầm	1.200
3	Nhà máy nước Phát Chi	Hồ Phát Chi	2.000

2. Ngày kiểm tra, lấy mẫu: Từ ngày 11/11/2026 đến ngày 12/11/2026.

3. Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Lấy mẫu và thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch theo QCĐP 01:2023/LĐ

(Biên bản kiểm tra đã gửi cho đơn vị cấp nước sau khi kiểm tra)

4. Kết quả thử nghiệm chất lượng nước:

- Đánh giá chung:

+ Tổng số mẫu nước làm xét nghiệm: 09 mẫu nước sạch tại các trạm xử lý và mạng lưới hộ gia đình được tiến hành thử nghiệm và đánh giá theo QCĐP 01:2023/LĐ, vị trí lấy mẫu cụ thể như sau:

Stt	Tên mẫu	Vị trí lấy mẫu
1	Mẫu nước sạch sau xử lý	Bể chứa nước sạch Trạm xử lý NMN Đam Rông
2	"	Hộ Trần Thị Phương, thôn Bằng Lăng, xã Đam Rông 2
3	"	Hộ Phan Thị Mỹ Hạnh, thôn Bằng Lăng, xã Đam Rông 2
4	"	Trạm xử lý NMN Thạnh Mỹ- NMN Đơn Dương
5	"	285 Đường 2/4, xã Đơn Dương
6	"	426 Đường 2/4, xã Đơn Dương
7	"	Bể chứa nước sạch Trạm xử lý NMN Phát Chi
8	"	Hộ Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phát Chi, Phường Xuân Trường – Đà Lạt
9	"	Hộ Nguyễn Đức Thanh, Trạm Hành, Phường Xuân Trường – Đà Lạt

+ Thông số thử nghiệm (18 thông số) gồm: 01 chỉ tiêu Clo dư (đo tại hiện trường và 17 chỉ tiêu thực hiện tại phòng thí nghiệm: Tổng số Coliform, Tổng số E Coli, Strapylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, pH, màu sắc, Độ đục, Hàm lượng sắt tổng cộng, Hàm lượng Sulfat, Nitrit, Nitrat, Hàm lượng Clorua, Độ cứng tổng cộng, Chỉ số Pecmanganat, Mùi vị, Hàm lượng Amoni, Tổng chất rắn hòa tan (TDS).

+ Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 09 (mẫu) (Tỷ lệ: 100%).

+ Số mẫu không đạt quy chuẩn: 0 (mẫu).

- Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên đơn vị cấp nước	Số mẫu thử nghiệm	Đánh giá	
			Đạt	Không đạt
1	Nhà máy nước Đam Rông	3	3	0
2	Nhà máy nước Đơn Dương -Trạm Thạnh Mỹ	3	3	0
3	Nhà máy nước Phát Chi	3	3	0
	Tổng cộng	**9**	**9**	0

(Chi tiết kết quả thử nghiệm chất lượng nước tại phụ lục kèm theo)

5. Kiến nghị:

- Công ty tiếp tục đảm bảo chất lượng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCĐP 01:2023/LĐ.

- Thực hiện tốt chế độ nội kiểm, công khai thông tin về chất lượng sạch theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT- BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh nơi khai thác nước nguyên liệu, kiểm tra vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh hệ thống sản xuất nước (súc xả vệ sinh đường ống, bể xử lý, bể chứa nước sạch sau xử lý,…). Thực hiện thông báo cho người dân trước khi súc rửa, xả vệ sinh đường ống, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn nguồn nước để xây dựng các phương án bảo đảm đủ nguồn nước sạch cung cấp cho người dân./.

Nơi nhận:
- Như trên (để th/hiện);
- Sở Y tế (để báo cáo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- BGĐ TTKSBT (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, khoa SKMT,HTPU.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG

Đặng Hồng Vũ